

Chojnów, dnia 22.07.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowanie prowadzonego w trybie zapytanie ofertowego o wartości zamówienia poniżej 130.000,00 złotych poza ustawą Prawo zamówień publicznych zgodnie z procedurą wewnętrzną obowiązującą w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkańowej na następujące zadanie:

"Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie"

Zamawiający informuje, iż do postępowania wpłynęło pytanie. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie :

Proszę o informację dotyczącą parametrów technicznych stolarki okiennej:

czy na przykład okna 5 komorowe, dwuszybowe ?

Odpowiedź:

- stolarka okienna – kolor biały
- okna 5 komorowe
- współczynnik przenikania szyby 1,1
- współczynnik przenikania stolarki powinien wynikać z obliczeń dla przyjętych powyżej założeń.

Uwaga :

Dotyczy : ceny materiału i montażu parapetu zewnętrznego. Zamawiający informuje, że należy w formularzu ofertowym dopisać osobną pozycję

Montaż parapetu zewnętrznego (wraz z materiałem) - za 1 mb.

cena netto.....zł, cena brutto.....zł ”

Z up. DYREKTORA
mgr Małgorzata Sudorowska