

OBM
2016 m

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13 110
Fax: (76) 72 13 121

Legnica, dnia 22 maja 2017 r.

L/N.5183.473.2017.ML

CHOJNOWSKI ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

dotyczy: zaopiniowania zakresu prac, planowanych przy remoncie budynku przy ul. Legnickiej 48 w Chojnowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2017 r., l. dz. 2467/2017 w powyższej sprawie, uprzejmie informuję, że negatywnie opiniuję zamiar docieplenia elewacji frontowej (od ul. Legnickiej) ww. budynku oraz dopuszczam możliwość położenia warstwy docieplającej na elewacjach bocznych i elewacji tylnej.

Elewacja frontowa, mimo miejscowych ubytków tynku, zachowała dekorację w postaci profilowanych gzymsów, lizen, opasek okiennych oraz facjaty na osi fasady, z trójkątnym naczółkiem. Elementy te winny być zachowane, a w przypadku ubytków – zrekonstruowane z takim samym materiałem. Warstwa styropianu (lub innego materiału izolacyjnego) spowoduje bezpowrotne zniszczenie oryginału zabytku.

Nowe tynki należy wykonać jako mineralne. Elewacje malować w jasnym kolorze, w odcieniach piaskowym (np. z wzornika NCS S2020-Y10R; z wzornika RAL 1014), beżowym (np. NCS S2005-Y30R), oliwkowoszarym (np. NCS S1502-Y; RAL 210-1, RAL 9002) itp. Stosować maksymalnie dwa odcienie z tej samej gamy kolorystycznej.

Informuję również, że należy zachować drewniane loggie w tylnej elewacji.

Kierownik Delegatury
w Legnicy
[Signature]
mgr Leszek Dobrzyński

Otrzymuje:
Adresat

a/a „Chojnów – nowożytny układ urbanistyczny”

IOV. W ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
L. Dz. 2467/2017
Podpi. *[Signature]*