

Chojnów, dnia 17.03.2022 r.

**Wykonawcy kierujący zapytania
oraz wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 130.000,00 zł poza ustawą Prawo zamówień publicznych zgodnie z procedurą wewnętrzną obowiązującą w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów na następujące zadanie:

**„Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych
administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie”**

Zamawiający informuje, że do postępowania wpłynęło pytanie. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Poproszę o doprecyzowanie:

1.

" - współczynnik przenikania szyby 1,1

- współczynnik przenikania stolarki powinien wynikać z obliczeń dla przyjętych powyżej założeń.

- okna 5 komorowe "

Jaki ma być współczynnik przenikania stolarki tzw. Uw ??

- dla tych założeń (profil 5-komorowy i szyba $k=1,1$)- wyniesie około $U_w= 1,3- 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - **tak to należy rozumować ?**

2.

" 5) roboty murarskie wykończeniowe związane z wymianą okien. "

" - uzupełnienie tynku odpowiednią zaprawą tynkarską (obróbki wykonywane na zewnątrz wykonać przy zastosowaniu zapraw odpornych na działania czynników atmosferycznych),

- obrobienie ościeży i muru przy parapetach wykonać w taki sposób, aby połączenie starej obróbki z nową stanowiło jedną płaszczyznę "

Rozumiemy, że bez malowania ościeży zewn i wewn ?

Odpowiedź:

Współczynnik przenikania stolarki tzw. U_w wyniesie $1,3-1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Bez malowania ościeży.

DYREKTOR
Edward Kośnik
Inż. Edward Kośnik